

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

STUDIO IDRAULICO

Committente: IL PUNTO IMMOBILIARE SAS DI GIANFRANCESCO FAVARO & C.
VIA CASTELLANA, 50
31038 PAESE (TV)

Ubicazione: LOTTIZZAZIONE "OSTIGLIA" IN VIA S. CASSIANO
31055 QUINTO DI TREVISO (TV)

Tipo di intervento: RISAGOMATURA FOSSATO ESISTENTE

DICHIARAZIONE

**UM STUDIO
MAGLIONE**

*Studio tecnico di progettazione e consulenza
impianti termotecnici, elettrici civili e industriali
acustica, prevenzione incendi e sicurezza*

31055 Quinto di Treviso (TV)

Via Fagarè, 3

☎ 0422 379956

☎ 0422 479750

✉ info@umstudio.it

Quinto di Treviso, 26/05/2015

OGGETTO:

N: PRATICA: 461/2006

Nulla osta idraulico per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalla lottizzazione "OSTIGLIA" in Via S. Cassiano (Comune di Quinto di Treviso - Fg.10 Mapp.1027-1032-168-453)


INTERVENTO:

L'intervento prevede la risagomatura del fossato lato sud nella fascia a verde pubblico della lottizzazione, in modo da evitare ristagni d'acqua e garantire un effettivo riempimento degli invasi.

Il progetto depositato, a firma dell'ing. Casarin Danilo, prevedeva un volume d'invaso di 538,74 m³ così determinato:

- tubazioni: 76,24 m³
- pozzetti: 22,50 m³
- invaso nella fascia a verde pubblico: 440,00 m³

La modifica proposta non varia il volume ricavato da tubazioni e pozzetti, ma solamente quello della fascia a verde pubblico. In particolare con la risagomatura che si può evincere nella tavola grafica di progetto allegata, si incrementa il volume di invaso del fossato portandolo da 440,00 m³ a 460,00 m³.



Il volume d'invaso definitivo sarà dunque pari a: 558,74 m³

DICHIARAZIONE DEL TECNICO:

Il sottoscritto Maglione Umberto, con studio in Via Fagarè 3 – 31055 Quinto di Treviso, iscritto al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di TREVISO, al N° 62

DICHIARA

Che come dimostrato in precedenza, con la risagomatura del fossato si ottiene un incremento del volume di invaso complessivo, e un migliore riempimento degli invasi stessi evitando ristagni d'acqua.

Con Osservanza

Treviso li 26/05/2015

Il Tecnico
per. ind. Umberto Maglione



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Umberto Maglione", written over the stamp.